

ZP.271.1.2017

Świebodzice, 10 marca 2017 roku

**Zapytanie nr 1
z dnia 2.03.2017 r.**

Dotyczy: **„Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.*), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Treść zapytania:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym realizacji, jak w temacie.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowoczesnych amalgamatowych lamp UV niskiego ciśnienia jednozakresowych, spełniających wymagania stawiane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 ? Lampy jednozakresowe nie są równoważne z dwuzakresowymi. Są lepsze. Lampy jednozakresowe są lampami nowoczesnymi, które nie powodują skutków ubocznych. Na całym świecie w nowoczesnych lampach niskiego ciśnienia długość fali 185 nm. jest celowo wyeliminowana, (specjalistyczna osłona z rur kwarcowych) - co zapobiega niekontrolowanemu powstawaniu ozonu.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający preferuje lampy dwuzakresowe. Skuteczność usuwania chloramin zależy od częstotliwości i energii promieniowania UV. Promieniowanie fali o długości 185nm posiada o 37% większą energię od fali o długości 254nm. Zamawiającemu zależy na dezynfekcji bakteriobójczej promieniowaniem o długości 254nm i skutecznym usuwaniu chloramin promieniowaniem o długości 185nm.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożusłowicz