

ZP.271.1A.2017

Świebodzice, 10 maja 2017 roku

Zapytanie nr 1
z dnia 2.05.2017 r.

Dotyczy: **„Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodziach”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.*), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Treść zapytania:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie promienników amalgamatowych o dwóch zakresach promieniowania: 185 nm i 254 nm (tak zwanych „multifalowych”). Czy ze względu to, że bakteriobójczy ultrafiolet jest skoncentrowany na długości fali 254 nm i to nie podlega żadnej wątpliwości, i to że promieniowanie o długości fali 185 nm jest nieskuteczne dla rozbijania chloramin na basenie i możliwe, że ze względu na postawanie ozonu wręcz niepożądane, Zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie lamp amalgamatowych niskiego ciśnienia o jednym zakresie fali (254 nm)?

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. lamp amalgamatowych pod warunkiem, że wykonawca przekona Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej o ich większej skuteczności niż lamp dwuzakresowych (185nm i 254nm).

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz