

IT.7013.31.2019.RP

Świebodzice, 22.11.2019 r.

Odpowiedź na pytania oferentów oraz informacja o zmianie zapytania ofertowego

Dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa oświetlenia - ul Droga Węglowa w Świebodzicach”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Oferentów:

1. „W jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie wód opadowych – czy istnieje możliwość włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci miejskiej czy należy przewidzieć odprowadzenie wód deszczowych do rzeki, a co za tym idzie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne”.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje odprowadzenie wód opadowych do rzeki, co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

2. „Czy istnieje możliwość włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej w ul. Ciernie”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia kanalizacji sanitarnej do kolektora ksD200 zlokalizowanego w ul. Droga Węglowa.

Burmistrz Miasta

Oręga
Paweł Oręga

Sprawę prowadzi:
Rafał Piaseczny

Piaseczny