

Wałbrzych, dnia 03 września 2019 r.

mgr inż. Piotr Rajca

Pracownia Projektowa KONSUKTOR
ul. Broniewskiego 1 B, 58-309 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.08.2019 r. (data wpływu: 29.08.2019 r.) w sprawie remontu AULI budynku „A” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Świdnickiej 13 w Świebodzicach, ujętego w gminnej ewidencji zabytków w ramach zadania pn. „Remont z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem” informuję, że pozytywnie opiniuję zamierzenie planowane do realizacji zgodnie z przedłożoną dokumentacją pn.: „Dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót budowlanych” autorstwa mgr inż. Piotra Rajcy, z datą opracowania: wrzesień 2019 r.

Przedłożoną dokumentację ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celów archiwalnych.

Jednocześnie wnoszę następujące warunki konserwatorskie do realizacji inwestycji:

- Wyklucza się możliwość malowania wnętrza auli farbami emisyjnymi (akrylowymi, lateksowymi), które zawierają w składzie żywice syntetyczne. Dają one szczelną i elastyczną powłokę o cechach błony, o znacznie obniżonej paroprzepuszczalności, odporną wprawdzie na zmywanie ale o mniejszej trwałości w przypadku zastosowania w obiektach historycznych. Co więcej farby te są mniej odwracalne. We wnętrzu auli należy stosować farby mineralne – wapienne, ewentualnie silikatowe posiadające odpowiednią trwałość, przepuszczalność dla pary wodnej, odporność na skroplenia mikroorganizmami.
- Zobowiązuje się inwestora do zorganizowania spotkania roboczego z pracownikiem tut. urzędu, na etapie realizacji inwestycji w celu okazania postępu prac związanych z renowacją detalu architektonicznego oraz uzgodnienia kolorystyki.

Z up. Domońskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
[podpis]
mgr Anna Nowakowska-Ciuchocińska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Za zgodność z oryginałem
Mirosława Krzeczowska