

Świebodzice 14.09.2020 r.

IT.7021.12.2020RP

Zapytanie nr 1
Z dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: „Remont kładki dla pieszych łączącej ul Łączną z ul. Piaskową 1 w Świebodzicach”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 14.09.2020 r., Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące spraw technicznych:

1. Zamawiający wymaga montażu nowych metalowych poręczy mostowych,
2. Zamawiający wymaga odtworzenie poręczy mostowych (na kładce i przyczółkach) o długości identycznej do stanu istniejącego,
3. Zamawiający wymaga wykonanie nowego pomostu drewnianego jezdni z drewna modrzewiowego,
4. Zamawiający dopuszcza całościowy demontaż kładki celem oczyszczenia i malowania ustroju nośnego.

Z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Sabina Cebula

Sprawę prowadzi:
Rafał Piaseczny
tel. 74 666 95 34


Rafał Piaseczny