

ZP.271.13.2017

Świebodzice, 13 września 2017 roku

Zapytanie nr 2
z dnia 8.09.2017 r.

Dotyczy: „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE
- Rewitalizacja ulicy Krasickiego w Świebodziarach wraz z terenami przyległymi”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.*), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Treść zapytania:

W związku z zamieszczeniem dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej na Państwa stronie – zwracamy się z prośbą o podanie przykładowego typu oprawy oświetleniowej lub szczegółowych jej parametrów – dotyczy oprawy montowanej w ziemi do iluminacji muru.

W dokumentacji podano jedynie typ optyki – a to nie jest wystarczający parametr do określenia prawidłowego typu oprawy oraz znalezienia producenta tego elementu.

Odpowiedź:

Oprawa doziemna, liniowa, źródło światła – 33 LED, barwa światła – ciepła biała, moc całkowita oprawy nieprzekraczająca 45 W, szczelność oprawy IP67, klasa ochronności elektrycznej –II, klosz ze szkła hartowanego, wytrzymałość klosza na uderzenia mechaniczne - IK10, obciążenie statyczne 1000 kg.

Z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Anna Żygadło