

Zapytanie nr 1
z dnia 29.08.2017 r.

Dotyczy: „BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z UZBROJENIEM – UL. KRÓLOWEJ JADWIGI”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.*), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Treść zapytania:


Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmiany w projekcie Zadania nr 1, polegającej na wypleniu sieci i wszystkich studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej o 0,5 metra ?

W ramach robót projektowych na sąsiedniej nieruchomości zleciliśmy wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla działki nr 29016, W powyższym operacie stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości 2,7- 2,3 m. Na tej głębokości występują czwartorzędowe osady żwirowo-piaszczyste zawierające piaski drobne. W ramach robót budowlanych wykonaliśmy próbny wykop wąskoprzestrzenny. Do głębokości 2,5 metra skarpy wykopu były stabilne, Przewarstwienie gruntu odpowiadało przekrojom z opinii geotechnicznej. Poniżej głębokości 2,5 metra natrafiliśmy na zwierciadło wody gruntowej. Dalsze pogłębianie wykopu doprowadzało do coraz mocniejszego zawałania się skarpy wykopu. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę projektową jak w zapytaniu. Zmiana ta pozwoli na znacznie bezpieczniejsze prowadzenie robót przy mniejszych kosztach zabezpieczania ścian wykopu. Wprowadzenie zmiany pozwoli nam przedstawić niższą ofertę cenową w postępowaniu przetargowym. Proponowana zmiana wpłynie również na obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji sieci. Analizując ukształtowanie terenów sąsiednich nie zachodzi obawa by wypłylenie sieci miało negatywny wpływ na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że decyzję o wprowadzeniu zmiany w projekcie, polegającej na wypłycaaniu sieci i wszystkich studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej o 0,5 m nie leży w kompetencji Zamawiającego. Projektant opracowując dokumentację projektową przewidział rozbudowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dalszym kierunku oraz odniósł się do rzędnych projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Królowej Elżbiety.

Ponadto informujemy, że każda zmiana w projekcie wymaga aktualizacji pozwolenia na budowę, co wiązałoby się z unieważnieniem przetargu.

Z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Krystian Wołoszyn