

ZP.271.2.2018

Świebodzice, 12.02.2018 r.

**Zapytanie nr 1**  
**z dnia 07.02.2018 r.**

Dotyczy : „ **Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w Świebodziach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

**Treść zapytania:**

Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentów przetargowych o:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
2. Zestawienia obudowy szybu szkłem bezpiecznym
3. Typ i rodzaj platformy z samonośną konstrukcją

**Odpowiedź:**

Ad. 1. Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunki zestawiające stolarkę okienną i drzwiową, rys. nr 7 i nr 8;

Ad. 2. Obudowa szybu platformy pionowej jest razem w komplecie z samą platformą – dlatego też powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie do zabudowania – szyb samonośny z wypełnieniem szkłem wg rozwiązań producentów – obudowa szybu jest kompletnym urządzeniem producenta – dostawcy urządzenia. Wykonawca robót powinien wykonać jedynie otwór w stropie oraz fundament, a samo urządzenie powinno zostać dostarczone jako kompletne

Ad. 3 W dokumentacji projektowej nie wolno podawać typu, rodzaju aby nie sugerować producenta.

W projekcie podano min. wymiary podestu platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wysokość podnoszenia. Wykonawca robót w ramach swojej oferty powinien zaproponować urządzenie spełniające te wymagania. W przypadku innych wymiarów zewnętrznych platformy należy wymiary fundamentów i otworu w stropie dostosować do wymagań producenta platformy.

**Burmistrz Miasta**




**Bogdan Kozuchowicz**

SCHEMAT (wzrost od strony zewnętrznej)		319	205	210	410
Wymiary okien	S <sub>o</sub> [cm]	319	205	210	410
	H <sub>okien</sub> [cm]	212	212	212	250
Pole pow. [m <sup>2</sup> ]		6,76	4,35	4,45	10,25
Ilość [szt.]		1	1	2	1
Suma powierzchni [m <sup>2</sup> ]		6,76	4,35	8,90	10,25
UWAGI		Okno w części z wypełnieniem pełnym	Okno w części z wypełnieniem z wypełnieniem pełnym		

Stolarz okienna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m<sup>2</sup>·K z nawiewnikami higrosterowalnymi - 35m<sup>2</sup>/h

**PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY**

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych		mgr inż. Piotr Rajca mgr inż. Menda Pawłowska mgr inż. Piotr Drąg	6816/153JW DOSIĄGNIĘCIÓW NIGDZ 74227598	Data: 30.01.2017r.
Architektura: Konstrukcja: Asystent:				Stadium: PW
Temat:	Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dzielnego pobytu dla seniorów dz. nr 79, obręb 0003 Świdmieście.			
Investor:	GMINA ŚWIEBODZICE UL. RYNEK 1 58-160 ŚWIEBODZICE			
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Załącznik do projektu - rysunek wykonawczy i listy do wykonania. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, udostępniany lub oddawany komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)					
	Wymiary okien	$S_0$ [cm]	90	90	90
	$H_0$ [cm]	200	200	200	
	Pole pow. [m <sup>2</sup> ]	1,80	1,80	1,80	
	Ilość [szt.]	2	5	2	
	Suma powierzchni [m <sup>2</sup> ]	1,8	9,0	3,6	
UWAGI	Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną z samozamykaczem $U=1,5$ W/m <sup>2</sup> K	L	P	L	P
		4	1	1	1
		Drzwi wewnętrzne drewniane		Drzwi wewnętrzne drewniane z otworami wentylacyjnymi w ich dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220cm <sup>2</sup>	

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY  
SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"			
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice			
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych			
Architektura: Konstrukcja:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW DOŚ/BO/1648/01 NBGP.V 7342/375/98	Data: 30.01.2017r.
Asystent:	mgr inż. Marta Pawłowska mgr inż. Piotr Drażek		Stadium: PW
Temat:	Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów dz. nr 79, obręb 0003 Śródmieście.		Skala: 1:100
Inwestor:	GMINA ŚWIEBODZICE UL. RYNEK 1 58-160 ŚWIEBODZICE		Nr. rys.: 8
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorstwa. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej			