

sc.istn.

ściana w odl. 2,0m w klasie odporności EI60
(ociepl. TYLKO z wełny mineralnej niepalnej)

1. Gniazda ogólne i zasilające grzejniki montować na wysokości 30cm
2. Gniazda ogólne w sanitariatach montować na wysokości 120cm.
3. Gniazda nad blatem roboczym w barze montować na wysokości 120cm.
4. Przed ułożeniem kabli zasilających podgrzewacze wody należy sprawdzić wysokość ich montażu w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.
5. Instalacja telefoniczna i internetowa w zakresie branży teleteletechnicznej.
6. Od każdej maszynowni kregielni należy doprowadzić do komputera barowego (gniazda RJ45) po dwa kable UTP kat. 5e (pozostawić 200cm zapasu przy maszynowni).
7. Od każdego monitora należy doprowadzić do maszynowni kregielni kable sygnałowe VGA, dostarczane przez producenta technologii kregieli.

ARCHITEKT ELŻBIETA LINARD			
Wiosłowa ul. Jaracza 71 tel. 6071-95-49-48			
Temat:	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEJ KJEGIELNI W ŚWIEBODZKACH, DZ. NR 14/109, 74/111, 74/112, OBRĘB SRODÉMIEŚCIE 3		
Obiekt:	BUDYNEK KJEGIELNI		
Adres:	58-160 ŚWIEBODZICE, UL. REKREACYJNA 1		
Investor:	GMINA ŚWIEBODZICE		
Główny projektant:	mgr inż. arch. ELŻBIETA LINARD	asyst. proj.:	tech. bud. Małgorzata Szkaradek