

RS.271.2.2020

Świebodzice, 05.05.2020 r.

**Zapytanie nr 3**  
**z dnia 29.04.2020 r.**

Dotyczy: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 7 – kontynuacja. (RS.271.2.2020)

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.04.2020 r. na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytanie Wykonawcy:

Podczas wstępnej analizy dokumentacji do ww. przetargu zauważyliśmy znaczne błędy w projektowanym placu zabaw, co szczególnie jest widocznie na rzucie 3 – Plac zabaw. Błędy polegają na projektowaniu niezgodnie z polską normą EN 1176. Zgodnie z tą normą nie mogą, w niektórych przypadkach, nadchodzić tzw. strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń zabawowych oraz nie mogą się znaleźć w strefie bezpieczeństwa przeszkody dla użytkowników. Dam tu tylko kilka przykładów tych błędów, bo jest ich więcej: Strefa karuzeli według normy nie może nadchodzić nad strefę małego zestawu zabawowy oraz nad strefę bujaka. Czy może nadchodzić nad żywopłot tak jak projektowany jest to dyskusyjne, ale jako firma z wieloletnim doświadczeniem w montażu placów zabaw zdecydowanie odradzamy projektowanie czegokolwiek w strefie karuzeli, dla bezpieczeństwa użytkowników. Strefa dużego zestawu nadchodzi nad ławkę, a to jest wprost niebezpieczne, nie tylko niezgodne z normą. Strefa dużego zestawu nachodzi nad strefą huśtawki bocianie gniazdo, co jest niezgodnie z normą i również niebezpieczne. Strefa huśtawki bocianie gniazdo nachodzi nad ławkę, co jest niezgodnie z normą i niebezpieczne. Strefy małego zestawu nachodzi nad żywopłot, co jest niezgodnie z normą. Ten plac zabaw na ogół daje użytkownikom za mało miejsca na poruszenie się po placu, co samo w sobie jest potencjalnym źródłem wypadków. Plac zabaw zrealizowany zgodnie z tym projektem będzie stanowił realne zagrożenie dla użytkowników. Niestety, nie da się tego problemu w prosty sposób zmienić, np. poprzez przestawienie ławek lub nawet usunięcie żywopłotu. Potrzebne jest tu dużo więcej miejsca na placu zabaw a to oznaczałoby dużą zmianę w projekcie, lub znaczne zmniejszenie ilość urządzeń zabawowych. Proszę o informacji jak w tym przypadku przygotować ofertę.


Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawcy projektant zweryfikował rozwiązania projektowe w obrębie placu zabaw. W związku z tym przygotowano zmianę w obrębie placu zabaw przedstawioną na rysunku polegającą na:

- rezygnacji z urządzenia karuzeli na placu zabaw
- rezygnacji z urządzenia małego zestawu dla dzieci
- dodatkowej nawierzchni bezpiecznej w obrębie ławek na placu zabaw oraz w strefie wejściowej w ilości 10m<sup>2</sup>
- przemieszczeniu urządzeń w sposób nie powodujący nakładania się stref bezpiecznych pomiędzy projektowanymi urządzeniami
- przemieszczeniu ławek oraz kosza na śmieci.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej rysunek.

Burmistrz Miasta  
*Pazga*  
Paweł Pazga



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Strefa dla dzieci 2-5 lat</b><br/>pow. 94,84m<sup>2</sup></p>   |  | <p><b>OBIEKT</b><br/>PARK OSIEDLOWY PRZY UL. DĄBRÓWKI</p>  |
| <p><b>Strefa dla dzieci 6-12 lat</b><br/>pow. 60,95m<sup>2</sup></p>  |  | <p><b>ADRES</b><br/>UL. DĄBRÓWKI, ŚWIEBODZICE DZ.NR.397/113, 397/111, 397/112, AM-10 OBRĘB PEŁCZYNICA 1, GMINA ŚWIEBODZICE</p> |
| <p><b>Plac zabaw o pow. 155,79m<sup>2</sup></b><br/><b>Powierzchnia placu o nawierzchni poliuretanowej (z wylaczeniem nawierzchni trampolin)- 146m<sup>2</sup></b></p>  |  | <p><b>INWESTOR</b><br/>GMINA ŚWIEBODZICE<br/>UL. RTNEK 1, 58-160 ŚWIEBODZICE</p>   |
| <p><b>NAZWA OPRACOWANIA</b><br/>Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą:<br/>"Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów Zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców"</p> |  | <p><b>STADIUM</b><br/>PROJEKT BUDOWLANY</p>  |
| <p>ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław</p>  |  | <p><b>BRANŻA</b><br/>ARCHITEKTURA</p>  |
| <p>SINERGA URBANA<br/>Małgorzata Czaban</p>   |  | <p><b>PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY</b><br/>ARQ. MAŁGORZATA CZABAN</p>   |
| <p>NR<br/>W/31/2010<br/>DS-1379</p>   |  | <p><b>ASISTENT PROJ. ARCHITEKTURY</b><br/>MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ BRATKOWSKI</p>  |
| <p>DATA 17.III.2020</p>   |  | <p><b>NAZWA RYSUNKU</b><br/>PLAC ZABAW – opcja P1</p>  |
| <p>1</p>  |  | <p><b>SKALA</b><br/>1:100/ A4</p>  |
| <p>6,45</p>   |  | <p><b>NR RYSUNKU</b><br/>Z2</p>  |